

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Главное Управление МЧС России по Новосибирской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail:  
fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску**

**УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**

(наименование органа государственного надзора)

г. Новосибирск ул. Октябрьская, 86, тел. 2269266, E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 289/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

**Федеральному государственному бюджетному дошкольному  
образовательному учреждению «Детский сад № 302»  
в лице заведующей Безденежной Ирины Валерьевны**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество- последнее при наличии) индивидуального  
предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новосибирска по  
пожарному надзору Баевкина С.Г. № 289 от 20 февраля 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от  
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «06» марта 2017  
г. по 10 ч. 00 мин. «24» марта 2017 г.

проведена проверка Государственным инспектором г. Новосибирска  
по пожарному надзору Грохотовой Еленой Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Федерального государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 302», г. Новосибирск, ул. Цветной проезд, 21

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

заведующей Безденежной И.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Подсобные помещения для хранения мебели и других горючих предметов в	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. «Технический	01.03.2018г.	

	здании склада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 83; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Приложение А, раздел 3, табл. А.3 п.9; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 п. 61		
2.	Руководителем организации на дверях помещений складского назначения не обеспечено наличие обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ППР в РФ п. 20	01.03. 2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;



лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Грохотова Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



*ЕГ*

(подпись)

«24» марта 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

*Виссера*

(подпись)

Заведующая Федерального государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №302 »

Безденежная И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«24» марта 2017 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.